



Рекомендации по противопожарному обустройству лесов вблизи населенных пунктов и территорий (объектов экономики) потенциально подверженных угрозе лесных или ландшафтных (природных) пожаров

Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству насаждений, в которых вероятно развитие верховых пожаров, находящихся на расстоянии не превышающим 300 м от обустраиваемого населенного пункта и (или) территории.




Типовая схема противопожарного обустройства насаждений, в которых вероятно развитие верховых пожаров (первая подзона)




Типовая схема противопожарного обустройства насаждений, в которых вероятно развитие верховых пожаров (вторая подзона)

Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству сильно захламленных нарушенных участков лесных земель с большим запасом напочвенных горючих материалов в виде валежа, порубочных остатков и травяной ветоши.




Типовая схема противопожарного обустройства первой зоны сильно захламленных нарушенных участков лесных земель




Типовая схема противопожарного обустройства сильно захламленных нарушенных участков лесных земель (вторая подзона)

Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству насаждений, в которых вероятно развитие лесных низовых высокоинтенсивных пожаров.



Типовая схема противопожарного обустройства насаждений, в которых вероятно развитие лесных низовых высокоинтенсивных пожаров


Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству насаждений, в которых вероятно развитие лесных низовых пожаров до средней интенсивности.




Типовая схема противопожарного обустройства насаждений, где возможно возникновение лесных низовых пожаров до средней интенсивности

Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству насаждений и категорий участков лесных земель, подверженных вероятности развития почвенных пожаров.

Противопожарная канава в разрезе (ГОСТ Р 57972-2017)




Противопожарная канава в разрезе (предлагаемый вариант)



-  Противопожарная канава (очищенная до минерализованного слоя почвы или до грунтовых вод)
-  Лес (болото)
-  Противопожарная канава (очищенная до минерализованного слоя почвы или до грунтовых вод), засыпанная смесью грунта, щебня и цемента

Нормативное и предлагаемое обустройство противопожарных канав



-  Противопожарная канава (очищенная до минерализованного слоя почвы или до грунтовых вод), засыпанная смесью грунта, щебня и цемента, шириной 0,2-0,3м
-  Просека (рекомендовано – проведение выжиганий, посадка огнеупорных растений, применение гербицидов)
-  Чистый лес (проведение СОМ, уборка захламленности)
-  Лесной массив (болото)

Типовая схема противопожарного обустройства насаждений и участков земель, подверженных вероятности развития почвенных пожаров